

VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 163 D.Lgs. 50/2016 e smi)

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della Copertura del Palazzetto dello Sport di Via Marconi a seguito di evento Meteo

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 16:40 il sottoscritto Ing. Andrea Buzzetti, avvisato dal Vicesindaco Lorenzo Nesi e dai responsabili ASPD Montelupo che un evento meteo avverso con forte vento e contestuali copiose precipitazioni aveva provocato il crollo di materiale dalla copertura del Palazzetto, si è recato sul posto per un sopralluogo constatando lo stato dei luoghi.

In particolare è stato constatato che una porzione della lamiera disposta sulla parte alta della copertura (Porzione delle falde A campita in viola sull'allegata planimetria) era stata divelta cadendo a terra tra l'edificio e il campo di calcio e che la squadra dei VV.F. intervenuta sul posto disponeva la diffida/interdizione sia del Palazzetto dello Sport sia dell'adiacente campo di Calcio e pista di atletica fino al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza del Fabbricato (cfr. Relazioni Notificazioni VVF allegate).

Ritenuto necessario **intervenire con somma urgenza** ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

- rimuovere le lamiere della falda A interessate dall'evento sia per quanto riguarda quelle cadute a terra sia per quelle tuttora parzialmente ancorate in quota,
- verificare la situazione delle lamiere della falda A non interessate dall'evento provvedendo alla loro messa in sicurezza o alla loro rimozione,
- predisporre tutti gli accorgimenti utili per la realizzazione dell'intervento di manutenzione alla copertura del palazzetto di cui al progetto 19-090 approvato con Del.G.C. n°79 del 11/07/2019,

Considerato che le attuali dotazioni di personale operaio e in particolare l'assenza di idonei mezzi meccanici per lavori in quota non consentono un intervento diretto dell'Amministrazione Comunale.

Visto l'art.163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza.

Ritenuto pertanto di affidare detti lavori a ditta esterna dotata di idonea attrezzatura e competenze professionali in merito.

Dato atto che nei tempi previsti dalla legge (10 giorni dalla data dall'ordine di esecuzione dei lavori) verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi del già citato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Che a tal fine si è provveduto ad interpellare la Ditta Tecnocoperture s.r.l. con sede in Cascina, Via G.Pascoli, 119 la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di Somma Urgenza.


PERTANTO

Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la salvaguardia e l'incolumità pubblica

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

l'attivazione della Ditta Tecnocoperture s.r.l. con sede in Cascina, Via G.Pascoli, 119 per l'esecuzione dei lavori del presente verbale di somma urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti, che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la eventuale documentazione tecnica necessaria alla contabilizzazione dei lavori e del relativo collaudo.

Il Tecnico dell'Amministrazione Competente
Il Responsabile del Servizio Progettazioni
Dott. Ing. Andrea Buzzetti




Ditta Tecnocoperture s.r.l.
Il Legale Rappresentante

TECNOCOPERTURE srl
L'Amministratore Unico



Allegati:

- Planimetria porzione copertura interessata dall'evento calamitoso
- Relazioni di Notificazione VVF
- Allegati Fotografici



PLANIMETRIA COPERTURA - Sc. 1:100

LEGENDA	
	Nuovo Manto in Lamiera metallica
	Nuovo Manto in guaina elastomerica
	Nuova Scossalina metallica
	Linea di ancoraggio flessibile tipo C
	Ancoraggio puntuale tipo A
	Scala fissa a gabbia
	Parapetto permanente



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
Servizio Soccorso Pubblico

Relazione di notificazione

Il sottoscritto CS SENESI GIANLUCA dipendente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze in qualità di CAPO SQUADRA della squadra/sezione operativa VV.F. intervenuta per soccorso tecnico urgente il giorno 26/08/19 alle ore 12.30 nel Comune di MONTELUPO FIORENTINO Loc. MONTELUPO Prov. FI Via MARCONI n° civico _____ ha notificato al sig. CANZANO ELIO residente nel Comune di MONTELUPO Loc. MONTELUPO Prov. FI Via DELLA RESISTENZA n° 7 in qualità di PRESIDENTE A.S.P.D. MONTELUPO identificato a mezzo documento CIANZ672615 n° _____ rilasciato da COMUNE MONTELUPO il 15/04/2018
le seguenti Prescrizioni impartite a tutela della pubblica e/o privata incolumità, nell'attesa del formale provvedimento contingibile e urgente che sarà assunto dall'Autorità competente:

- Diffida/interdizione utilizzo (esempio: locali, ambienti, impianti, camini, canne fumarie, macchinari, materiali, attrezzature, ecc):
DI TUTTO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTELUPO, COMPRESO STRUTTURE E PALESTRE INTERNE ALLO STESSO E AREA ESTERNA INTERESSATA DALL'EVENTO.
- Inagibilità dei seguenti locali/ambienti: _____
- Inagibilità dell'intero appartamento/immobile: _____
- Sgombero/evacuazione degli occupanti: _____
- Transennamenti, chiusure/delimitazione/parziali e/o totali di (es.: marciapiedi, strade, locali, ambienti, aree, ecc.): _____
- Altro: FINO AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DI SICUREZZA E STATICA DEL FABBRICATO

In caso di accertata inadempienza si procederà a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
Ulteriori dati rilevati: () Amministratore/Titolare/Responsabile legale: _____
Residenza/Sede legale: Comune _____ Via _____ n. _____
() Autorità/Istituzioni/Enti intervenuti sul posto: _____
Luogo e data 26/08/2019

Il ricevente la notifica

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA MONTELUPO
AS. P. D. MONTELUPO
Via Marconi - 50056 MONTELUPO FIORENTINO (FI)
C.P. e P. IVA 04609190485
Tel. 0571 51182 - Fax 0571-910677

Il notificante



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
Servizio Soccorso Pubblico

Relazione di notificazione

Il sottoscritto SENESI GIANLUCA dipendente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze in qualità di CAPO SQUADRA della squadra/sezione operativa VV.F. intervenuta per soccorso tecnico urgente il giorno 26/08/19 alle ore 12,30 nel Comune di MONTELUPO FIORENTINO Loc. MONTELUPO Prov. FI
Via MARCONI SNC n° civico _____ ha notificato al sig. BORSINI MASSIMILIANO residente nel Comune di MONTELUPO Loc. MONTELUPO Prov. FI
Via LEONARDO DA VINCI n° 4 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE USC MONTELUPO identificato a mezzo documento PATENTE n° 1110441855PJ ASD rilasciato da MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE il 24/10/2015
le seguenti Prescrizioni impartite a tutela della pubblica e/o privata incolumità, nell'attesa del formale provvedimento contingibile e urgente che sarà assunto dall'Autorità competente:

Diffida/interdizione utilizzo (esempio: locali, ambienti, impianti, camini, canne fumarie, macchinari, materiali, attrezzature, ecc):

DEL CAMPO SPORTIVO E PISTA DI ATLETICA DELLA STRUTTURA IN QUESTIONE.

- () Inagibilità dei seguenti locali/ambienti: _____
- () Inagibilità dell'intero appartamento/immobile: _____
- () Sgombero/evacuazione degli occupanti: _____
- () Transennamenti, chiusure/delimitazione/parziali e/o totali di (es.: marciapiedi, strade, locali, ambienti, aree, ecc.): _____

() Altro: FINO ALL'INTERDIZIONE AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLE PARTI PERICOLANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (PALABITOSE) INTERESSATO DALL'EVENTO AVVERSO E ADIACENTE AL CAMPO

In caso di accertata inadempienza si procederà a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

Ulteriori dati rilevati: () Amministratore/Titolare/Responsabile legale: _____
Residenza/Sede legale: Comune _____ Via _____ n. _____
() Autorità/Istituzioni/Enti intervenuti sul posto: _____
Luogo e data 26/08/19

Il ricevente la notifica
X USC MONTELUPO ASD
BORSINI MASSIMILIANO

Il notificante

[Signature]

